

SFS-EN 12464-1 Sisävalaistusstandardin suosituksia logistiikkakeskuksiin

Tila tai tehtävä	Suosittelun keskimääräinen valaistusvoimakkuus ( $E_{med}$ )	Valon tasaisuus ( $U_0$ , $E_{min}/E_{med}$ )	Huomioita
Varastointitilat	100 lx	0,4	-200 lx, jos varasto on miehitetty; -Valaistusvoimakkuus lattiatasolla
Varastohyllykäytävät	150 lx	0,4	Valaistusvoimakkuus lattiatasolla
Varastohyllyn etureuna	200 lx	0,4	Pystysuora valaistusvoimakkuus, voidaan käyttää myös siirrettävää valaistusta