

Maa- ja metsätalousministeriön suositukset valaistusvoimakkuuksiin (MMM RMO C3 ja Vna 375/2011)

Tila	Suosittelut keskimääräinen valaistusvoimakkuus ( $E_{med}$ )	Huomioita
Navetta - Yleisvalaistus - Lypsykarja - Lypsyasema	60-100 lx 150 lx (yövalaistus 10 lx) 200-250 lx	Valaistusvoimakkuus mitataan 2 m korkeudelta
Sikala	40-60 lx (huoltoja varten 100-150 lx)	Valaistusvoimakkuus mitataan 0,85 m korkeudelta
Kanala	10-20 lx	Valaistuksen pitäisi olla mahdollisimman tasainen (80 % pinta-alasta valaistu)
Talli	60-100 lx	Valaistusvoimakkuus mitataan 2 m korkeudelta
Lampola	20-50 lx	Valaistusvoimakkuus mitataan 0,85 m korkeudelta
Toimistot ja valvomot	150-300 lx	Valaistusvoimakkuus mitataan 0,85 m korkeudelta