

SFS-EN 12464-1 Sisävalaistusstandardin suosituksia paperiteollisuuteen

Tila tai tehtävä	Suosittelut keskimääräinen valaistusvoimakkuus (E_{med})	Valon tasaisuus (U_0 , E_{min}/E_{med})	Huomioita
Sellutehtaat	200 lx	0,4	
Paperin ja pahvin valmistus	300 lx	0,6	
Sahat	300 lx	0,6	Stroboskooppi-ilmiö on estettävä
Puuntyöstö	500 lx	0,6	Stroboskooppi-ilmiö on estettävä
Kirjansidontatyö	500 lx	0,6	
Laadunvalvonta (puuteollisuus)	1 000 lx	0,7	Korkea värintoisto $R_a \geq 90$ Väriämpötila 4 000 - 6 500 K