

SFS-EN 12464-1 Sisävalaistusstandardin suosituksia sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen

Tila tai tehtävä	Suositeltu keskimääräinen valaistusvoimakkuus (E_{med})	Valon tasaisuus ($U_0, E_{min}/E_{med}$)
Kaapeleiden ja johtimien valmistus	300 lx	0,6
Kokoonpano -karkea, esim. suuret muuntajat -tavanomainen, esim. jakokeskukset -hieno, esim. puhelimet ja IT-laitteet -tarkkuus, esim. piirilevyt ja mittalaitteet	300 lx	0,6
	500 lx	0,6
	750 lx	0,7
	1 000 lx	0,7
Elektroniikkapajat	1 500 lx	0,7