

SFS-EN 12464-1 Sisävalaistusstandardin suosituksia elintarviketeollisuuteen

Tila tai tehtävä	Suositeltu keskimääräinen valaistusvoimakkuus (E_{med})	Valon tasaisuus ($U_0, E_{min}/E_{med}$)
Työpaikat ja -alueet: -panimot ja mallastamot -pesu, astioiden täyttö, puhdistus, seulonta ja kuorinta -keittäminen säilyke- ja suklaateollisuudessa -käymistilat	200 lx	0,4
Tuotteiden lajittelu ja pakkaaminen	300 lx	0,6
Herkkujen valmistus, koristelu ja laboratoriot	500 lx	0,6