

SFS-EN 12464-1 Sisävalaistusstandardin suosituksia liikuntatiloihin

| Tila tai tehtävä | Suosittelun keskimääräinen valaistusvoimakkuus (E_{med}) | Valon tasaisuus (U_0 , E_{min}/E_{med}) | Huomioita |
|--|--|---|--|
| Urheiluhallit, voimistelusalit ja uimahallit | 300 lx | 0,6 | Harjoitustilanteita varten erillinen standardi EN 12193, jossa erilaiset suositukset valaistusvoimakkuusarvoiksi |