

SFS-EN 12464-1 Sisävalaistusstandardin suosituksia oppimisympäristöihin

Tila tai tehtävä	Suosittelun keskimääräinen valaistusvoimakkuus ( $E_{med}$ )	Valon tasaisuus ( $U_0$ , $E_{min}/E_{med}$ )	Huomioita
Luokkatilat	300 lx	0,6	500 lx, jos aikuiskäytössä
Käsityötilat ja piirustus	500 lx	0,6	
Käytävät ja kulkuväylät	100 lx	0,4	
Yhteistilat ja aulat	200 lx	0,4	
Ruokalat	200 lx	0,4	
Liikuntasalit	300 lx	0,6	Harjoitustilanteita varten EN 12193
Auditoriot ja neuvottelutilat	500 lx	0,6	Valaistus tulisi olla säädettävä