

SFS-EN 12464-1 Sisävalaistusstandardin suosituksia toimistorakennuksiin

| Tila tai tehtävä                       | Suosittelun keskimääräinen valaistusvoimakkuus ( $E_{med}$ ) | Valon tasaisuus ( $U_0$ , $E_{min}/E_{med}$ ) | Huomioita                             |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Arkisto, kopiointi ja vastaanottotiski | 300 lx   | 0,4/0,6                                       |                                       |
| Toimistopisteet (kirjoitus, lukeminen) | 500 lx   | 0,6   |                                       |
| Neuvottelutilat                        | 500 lx   | 0,6   | Suositteluaan säädettävää valaistusta |
| Tekninen piirtäminen                   | 750 lx   | 0,7   |                                       |